



RUIHUA

Betjeningsvejledning og EU overensstemmelseserklæring; Trykladte håndildslukkere

Sikkerhedsregler:

På CO2 ildslukker skal gyderøret monteres , pakning isættes imellem gyderør og ventil. Sørg altid for at gyderøret er ordentligt tilspændt. Anvend aldrig ildslukker uden gyderør.

De bedes venligst læse denne betjeningsvejledning igennem, før De installerer slukkeren. Sørg for, at brugere af slukkeren får den samme information:

- Hvis det er muligt, skal alle eventuelle brugere af denne slukker instrueres i brugen af denne slukker, og informeres om risici i forbindelse med misbrug/fejlagtig brug af den. Små børn bør ikke have adgang till håndildslukkere.
- Sørg for at slukkeren kun anvendes til det/den er beregnet til og som det er vist på den etiket som sidder foran på slukkeren
- Ret aldrig slukningsmidlet mod personer. Hvis slukkeren bruges til at slukke en persons brændende tøj, sørg for at holde en afstand til personen på mindst 1 meter.
- Slukkeren må kun åbnes og repareres af fagfolk (slukkerproducenten eller af autoriseret servicemontør.).
- Anvend kun de slukningsmidler, tillbehør og reservedele som er i overensstemmelse med slukkerens godkendelse.
- Slukkeren er under tryk. Beholderen må derfor ikke udsættes for ydre belastning eller åbnes med vold.
- Beskadigede eller rustne beholdere må kun tømmes af autoriseret servicemontør (Falck Teknik).
- Beholderen må ikke ændres ved f.eks. svejsning eller lodning.
- Sørg for at holde slukkeren ren – undtag brug af kraftige rengøringsmidler som kan beskadige materialet.
- Brug aldrig beholderen til andet end ildslukker.
- Ildslukkeren må aldrig udsættes for direkte sol eller overdreven varme.
- Slukkere som er for gamle eller for beskadigede til at kunne bruges skal leveres tilbage til producenten eller dennes underleverandør (Falck Teknik) til destruktion.
- Slukkere som er beregnet till brug i køretøjer skal sættes fast i et beslag på en sådan måde at slukkeren ikke beskadiges p.g.a. bilens rystelser eller manøvrer og således at ikke kan falde ud af beslaget.
- Ildslukkeren må aldrig overgives til 3:e part uden medfølgende betjeningsvejledning.
- Ildslukkeren skal regelmæssigt efterses af en autoriseret servicemontør i overensstemmelse med DS 2320.

Tekniske data for trykladet beholder:

Maksimalt tryk tilladt	: CO2-slukkere: 216bar
	: Øvrige slukkere: 18bar
Funktionsradius (minimum/maksimum temp.)	: -30°C til +60°C
Tilladte skift mellem 0bar og max. tryk	: Max. 500 opfyldninger

Disse værdier er de maksimale data ifm. Trykladte Ildslukkere.

Tekniske data for brug af ildslukkeren med slukningsmiddel (brugerdata):

- Brugstemperatur (afhængig af slukningsmiddel), Se etiket på slukkeren.

De data som fremgår af etiketten på Ildslukkeren inkl. brugstemperatur, mængde og type af slukningsmiddel, betjeningsvejledning, brandklasser, risici og serviceinstrukser skal overholdes.



RUIHUA

2012-11

CE overensstemmelseserklæring for udstyr angivet i artikel 3 (2) i det europæiske direktiv for trykladet udstyr 97/23/EEC

Vi, Zhejiang Ruihua Machinery Co., Ltd. Western Industrial Zone, Linshan Town, Yuyao, Zhejiang P.R. China, bekræfter hermed under fuldt ansvar som producent af produkterne bærbare håndildslukkere, at disse produkter er i overensstemmelse med nedenstående standarder.

EU-direktiv som omfattes af denne erklæring:

97/23/EU (PED) EU-direktiv om trykbærende udstyr.

Produkter som omfattes af denne erklæring

Trykladte Vand-, Skum-, Pulver- og CO2-slukkere:

- Inspecta certifikat nr: 11-282392-03 til 11-282392-05 (B-module)
- Inspecta certifikat nr: PPC-251238 (C1-module)

Procedure for opfyldelse af overensstemmelseserklæringen:

Produkterne har gennemgået kontrol og undersøgelse iht. modul B+C1 i direktiv 97/23/EC. Eftersyn og undersøgelse er foretaget af 3. part, kaldet certificeringsinstitut. Produkterne er mærket CE-0409. Certificeringsinstituttet er DET NORSKE VERITAS Inspection AB, SE-104 25 Stockholm.

Iht. direktiv 97/23/EU består håndildslukkeren af to trykbærende enheder – beholder og ventil. Beholderne er i overensstemmelse med direktiv 97/23/EU og er undersøgt iht. 97/23/EU modul H1 eller B + C1. Ventilerne er i overensstemmelse med direktiv 97/23/EU og er undersøgt af certificeringsinstituttet iht. modul H1 eller B+C1.

Standarder anvendt til disse produkter:

Til typegodkendelse samt løbende kontrol af at produkterne opfylder kravene i den europæiske standard DS/EN3 anvendes følgende 3. part institut:

DET NORSKE VERITAS Certification AB (DNV) SE-104 25 Stockholm.

Erklæring:

Den tekniske dokumentation som kræves for at vise, at disse produkter opfylder EU direktivet for trykbærende udstyr 97/23/EU, er sammensat og gennemgået med den konklusion at produkterne opfylder kravene i direktivet.

Undertegnede erklærer, at ovennævnte produkter er i overensstemmelse med EU direktiv 97/23/EU (PED).

Linshan town 2012-11-16

Chen Jianming
Prod. Direktør
Zhejiang Ruihua Machinery Co., Ltd.

FHSM02